

平成29年度  
見崎山埋立処分地水質検査(放流水)

採取場所	見崎山埋立処分地排水処理施設(放流水)										平均	
	採取年月日	4月20日	5月29日	6月23日	7月19日	8月22日	9月15日	10月11日				
気温		14.5	23.0	27.6	28.0	31.0	26.0	24.5				24.9
水温		22.2	24.1	25.8	26.9	28.8	27.0	25.0				25.7
アルキル水銀化合物					ND							ND
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物					ND							ND
カドミウム及びその化合物					ND							ND
鉛及びその化合物					0.007							0.007
有機燐化合物					ND							ND
六価クロム化合物					ND							ND
砒素及びその化合物					ND							ND
シアン化合物					ND							ND
ポリ塩化ビフェニル					ND							ND
トリクロロエチレン					ND							ND
テトラクロロエチレン					ND							ND
ジクロロメタン					ND							ND
四塩化炭素					ND							ND
1,2-ジクロロエタン					ND							ND
1,1-ジクロロエチレン					ND							ND
シス-1,2-ジクロロエチレン					ND							ND
1,1,1-トリクロロエタン					ND							ND
1,1,2-トリクロロエタン					ND							ND
1,3-ジクロロプロペン					ND							ND
チウラム					ND							ND
シマジン					ND							ND
チオベンカルブ					ND							ND
ベンゼン					ND							ND
セレン及びその化合物					ND							ND
1,4-ジオキサン					ND							ND
ほう素及びその化合物					1.2							1.2
ふっ素及びその化合物					0.2							0.20
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物					23							23
水素イオン濃度(pH)		6.6	6.6	6.6	7.4	7.1	7.1	7.5				7.0
生物化学的酸素要求量(BOD)		2.9	4.1	1.8	ND	ND	ND	ND				1.3
化学的酸素要求量(COD)		4.5	5.4	6.3	2.8	4	4	2.9				4
浮遊物質(SS)		4	8	ND	ND	2	5	ND				2.7
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)					ND							ND
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)					ND							ND
フェノール類含有量					ND							ND
銅含有量					ND							ND
亜鉛含有量					0.24							0.24
溶解性鉄含有量					ND							ND
溶解性マンガン含有量					2.3							2.3
クロム含有量					ND							ND
大腸菌群類		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				ND
窒素含有量		26	28	29	27	28	29	22				27
燐含有量					0.01							0.01
塩化物イオン		2,900	3,900	4,000	2,800	3,700	3800	2,300				3,300

NDとは、定量下限値未満のことである。