

平成26年度
見崎山埋立処分地水質検査(放流水)

採取場所	見崎山埋立処分地排水処理施設(放流水)										平均
採取年月日	4月14日	5月14日									
気温	12.2	18.5									15.4
水温	18.5	23.0									20.8
アルキル水銀化合物											
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物											
カドミウム及びその化合物											
鉛及びその化合物											
有機燐化合物											
六価クロム化合物											
砒素及びその化合物											
シアン化合物											
ポリ塩化ビフェニル											
トリクロロエチレン											
テトラクロロエチレン											
ジクロロメタン											
四塩化炭素											
1,2-ジクロロエタン											
1,1-ジクロロエチレン											
シス-1,2-ジクロロエチレン											
1,1,1-トリクロロエタン											
1,1,2-トリクロロエタン											
1,3-ジクロロプロペン											
チウラム											
シマジン											
チオベンカルブ											
ベンゼン											
セレン及びその化合物											
1,4-ジオキサン											
ほう素及びその化合物											
ふつ素及びその化合物											
アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物											
水素イオン濃度(pH)	6.7	6.9									6.8
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.4	1.1									1.3
化学的酸素要求量(COD)	10	10									10
浮遊物質量(SS)	1	1									1.0
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)											
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)											
フェノール類含有量											
銅含有量											
亜鉛含有量											
溶解性鉄含有量											
溶解性マンガン含有量											
クロム含有量											
大腸菌群類	ND	ND									ND
窒素含有量	38	62									50
燐含有量											
塩化物イオン	4,700	6,900									5,800

NDとは、定量下限値未満のことである。