

添付資料7 電気・機械要求性能表

主要諸室	室名	電灯	コンセント		OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	映像 音響	呼出	給水	給湯	空調		備考	
		照度(Lx)	一般	LAN設備		外線	内線							冷房	暖房		
温水プール	屋内温水プール	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-		
	プールサイド	200以上	適宜	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	○		
	器具庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	採暖室	150以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○		
	更衣室	更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	
		トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	
		シャワー	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	
		化粧洗面コーナー	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	
多目的更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○			
見学スペース	200以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○			
フィットネスジム	トレーニング室	300以上	適宜	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○		
	スタジオ	300以上	適宜	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○		
温浴施設	風呂・洗い場	200以上	適宜	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○		
	脱衣所	200以上	適宜	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○		
コミュニティスペース	多目的利用スペース	500以上	適宜	○	-	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○		
附帯施設	エントランス、ロビー	200以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○		
	事務室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○		
	救護室・監視スペース	750以上	適宜	○	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○		
	トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-		
	バリアフリートイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-		
	機械室	200以上	適宜	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-		
	廊下	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○		
	階段・エレベータ	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
授乳室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○			
外構	駐車場	適宜	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-		
	駐輪場	適宜	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	植栽帯	適宜	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-		